



Gliwice, 11.09.2024 r.

BIURO RADY MIASTA KATOWICE

Wpł. 2024 -09- 12

BRM

20240912

Pan

Łukasz Borkowski

Przewodniczący Rady Miasta Katowice

brm@katowice.eu

BM
PAE

12.9.24

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28 sierpnia 2024 r. /data wpływu do tut. Nadzoru 29.08.2024 r./ w sprawie udzielenia wyjaśnień o zrzucie zanieczyszczeń do rzeki Kłodnicy w związku z doniesieniami medialnymi, uprzejmie wyjaśniam, że zrzut do rzeki Kłodnicy poprzez wylot zlokalizowany na wysokości oczyszczalni ścieków przy ul. Panewnickiej w Katowicach odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 lipca 2016 r. Pozwolenie wydane zostało na czas oznaczony tj. do 29 lipca 2026 roku i obejmuje odwodnienie zakładu górniczego KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” oraz wprowadzanie do rzeki Kłodnicy w km 72+296 wód pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”. Właścicielem i użytkownikiem wylotu jest Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu 12 lipca 2024 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (dalej: WIOŚ) pobrał próbki wód dołowych wprowadzanych do rzeki poprzez przedmiotowy wylot oraz próby wód Kłodnicy powyżej i poniżej zrzutu. Ponadto w dniach 08.08. - 01.09.2024 r. WIOŚ przeprowadził kontrolę przestrzegania warunków pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód dołowych. W wyniku przedmiotowej kontroli nie stwierdzono naruszenia warunków w/w pozwolenia wodnoprawnego w zakresie ilości i jakości odprowadzanych ścieków, o czym tut. Nadzór został poinformowany przez WIOŚ w dniu 04.09.2024 r.

Ponadto wyjaśniam, że rdzawe zabarwienie wód dołowych wynika z utlenienia się jonów żelazawych do żelazowych pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu. Obecność żelaza w wodach dołowych jest charakterystyczną cechą wód z każdej kopalni podziemnej.

KIEROWNIK
[Signature]
Za: [Signature]

Do wiadomości:

1. NW Gliwice aa.